



ПРЕДПИСАНИЕ № 06-21-2025
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

« 17 » марта 2025г.

г. Палласовка
(место выдачи)

Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах
главным специалистом-экспертом Дуйсалиевой Назирой Сарсымбаевной,

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

- контрольного (надзорного мероприятия) _____
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)
- профилактического визита,

на основании уведомление

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

« 20 » февраля 2025 г. № 34250041000117258451,

в отношении МКОУ "Кайсацкая средняя школа "Палласовского муниципального района
Волгоградской области,

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

ИНН 3423017226,

ОГРН 1023405164122,

ОГРНИП _____

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия:

1. В коридоре общеобразовательного учреждения на стенах и потолке дефекты (подтеки, трещины), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. В складском помещении дошкольной группы на стенах имеются дефекты (трещины, отслаивается краска), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. В дошкольной группе на пищеблоке и в прачке пол покрыт плиткой которая имеет дефекты (выбоины), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Кайсацкая средняя школа
"Палласовского муниципального района Волгоградской области.

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
МКОУ «Кайсацкая СШ» по адресу: 404240, Волгоградская область, Палласовский район, с. Кайсацкое, ул. Ленина, 17/1.				
1	В коридоре общеобразовательного учреждения на стенах и потолке дефекты (подтеки, трещины), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	В коридоре общеобразовательного учреждения произвести ремонт стен и потолка.	18.08.2025 г.	Акты выполненных работ, Счета фактуры, Фотоснимки.
2	В складском помещении дошкольной группы на стенах имеются дефекты (трещины, отслаивается краска), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.	В складском помещении дошкольной группы произвести ремонт стен.	18.08.2025 г.	Акты выполненных работ, Счета фактуры, Фотоснимки.
Дошкольная группа МКОУ «Кайсацкая СШ» по адресу: 404240, Волгоградская область, Палласовский район, с. Кайсацкое, ул. Комсомольская, 10.				
3.	В дошкольной группе на пищеблоке и в прачке пол покрыт плиткой которая имеет дефекты (выбоины), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.	В дошкольной группе на пищеблоке и в прачке произвести ремонт пола.	18.08.2025 г.	Акты выполненных работ, Счета фактуры, Фотоснимки.

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах по адресу: 404263, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Островская, 15 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 18 » августа 20 25 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание выдано:

Главный специалист-эксперт		Дуйсалиева Назира Сарсымбаевна
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

Директор		Макарова Ольга Петровна	17.03.2025г.
(должность лица, получившего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)	(дата получения предписания)

Предписание направлено почтой

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении _____

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».